

主たる付帯設備一覧

設備名	設備機械	数量	型 式 及 び 性 能
電 気 設 備	特 高 受 変 電	1	受電電圧 22kV 7,500kVA×2
	電 気 室	5	変圧器総容量 20,000kVA
	コシ <sup>＊</sup> ェネレーション	9	ガス発電機 6.6kV 400kW 200V 30KW×8台
	自 家 発 電	4	ディーゼル発電機 6.6kV、1,250kVA×4
	直 流 電 源	6	鉛蓄電池
	無 停 電 電 源	3	
	電 話 交 換 機	1	PBX-EP82
	中央監視設備	1	電力、空調、衛生、防災設備の総合監視制御
	防災監視設備	1	防災設備の総合監視制御
	搬 送 設 備 (エア-シューター)	1	34ステーション
	昇 降 機	23	乗用・寝台用・リフト等 23台
衛 生 設 備	給排水設備	－	給水：大阪市上水道1系統引き込み 受水槽 3か所 986.4 t 雑給水受水槽 2か所 484 t 一般高置水槽 3か所 66 t 雑給水高置水槽 2か所 20 t 給湯高置水槽 2か所 20 t 空調補給水水槽 2か所 14 t  排水：大阪市下水道2系統放流 R I 廃液貯留槽 3槽 136 t 中和装置 1か所 血液滅菌装置 1か所 感染排水処理施設 1か所
	給 湯 設 備	10	貯湯槽 10台
	純水製造装置	－	軟水製造装置 1槽 逆浸透処理装置 4槽 無菌水製造装置 4台 逆汚染防止手洗装置 16台 逆浸透式手洗ユニット 1台
	医療ガス設備	－	液体酸素タンク 20m <sup>3</sup> （予備として 7,000リットルの気体酸素ボンベ76本設置） 笑気ボンベ 6本 液体窒素ボンベ 16本 炭酸ガスボンベ 30本 吸引ポンプ設備一式 コンプレッサー設備一式
空 調 設 備	熱 源 設 備	10	ガス吸収式冷温水機設備 6基 チラーユニット 4基
	ボ イ ラ ー	4	定格1,254kW×4缶（貫流ボイラー）
	空 調 機	－	パッケージエアコン 786台 ファンコイルユニット 1,175台 再熱コイルユニット 26台 A H U 101台 F F U 58台
	ガ ス 設 備	－	天然ガス中圧 ボイラー燃料・コージェネ燃料 ガス吸収式冷温水機燃料 一般（中圧から低圧） 天然ガス低圧 託児所（2か所）