

**中央監視装置 savic-net FX  
制御動作点検**

ユニット	点検項目	標準 点検周期	作業条件	部品供給 保証期間 後対象外
1. MIS	(1) システム情報の確認	1年	A	－
	(2) インジケータ表示確認	1年	A	－
	(3) データファイルのバックアップ作成	1年	C	－
	(4) 給電状態の確認	1年	C	●
	(5) 各部のクリーンアップ	1年	C	●
	(6) ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認	1年	C	●
	(7) 外観点検	1年	A	－
	(8) バッテリーの定期交換	4年	A	●
2. SCS	(1) システム情報の確認	1年	A	－
	(2) インジケータ表示確認	1年	A	－
	(3) データファイルのバックアップ作成	1年	C	－
	(4) 給電状態の確認	1年	C	●
	(5) 各部のクリーンアップ	1年	C	●
	(6) ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認	1年	C	●
	(7) 外観点検	1年	A	－
	(8) バッテリーの定期交換	4年	A	●

※監視用PCおよびプリンタは非常要請のみです。

**特記**

- ・ ●の点検項目は、保守部品の供給保証期間の終了をもって、作業対象外とする。

作業条件	A. システムを停止せずに実施出来る点検 B. 一時的にシステム停止が必要な点検 C. システムを停止しなければならない点検 D. システムを停止しなければならない点検でかつ動作状況、 設置環境により作業内容が変わる可能性がある点検
------	--

**中央監視装置 savic-net FX  
遠隔診断**

ユニット	点検項目	標準 点検周期	作業条件	部品供給 保証期間 後対象外
1. MIS	(1) システム情報・設定の確認	1ヶ月	A	－
	(2) データファイルのバックアップ作成	1ヶ月	A	－
	(3) システム各種ログの保存	1ヶ月	A	－
	(4) 内部温度状態の確認	1ヶ月	A	－
	(5) 電源・バッテリー状態の確認	1ヶ月	A	－
	(6) ハードディスク状態の確認	1ヶ月	A	－
	(7) Ethernet通信状態の確認	1ヶ月	A	－
2. SCS	(1) システム情報・設定情報の確認	1ヶ月	A	－
	(2) データファイルのバックアップ作成	1ヶ月	A	－
	(3) システム各種ログの保存	1ヶ月	A	－
	(4) 内部温度状態の確認	1ヶ月	A	－
	(5) 電源・バッテリー状態の確認	1ヶ月	A	－
	(6) Ethernet通信状態の確認	1ヶ月	A	－
	(7) NC-bus通信状態の確認	1ヶ月	A	－
3. リモートユニット	(1) エラー情報の確認	1ヶ月	A	－
	(2) データファイルのバックアップ作成	1ヶ月	A	－

**特記**

- ・●の点検項目は、保守部品の供給保証期間の終了をもって、作業対象外とする。

作業条件	A. システムを停止せずに実施出来る点検 B. 一時的にシステム停止が必要な点検 C. システムを停止しなければならない点検 D. システムを停止しなければならない点検でかつ動作状況、 設置環境により作業内容が変わる可能性がある点検
------	--

**UPS (小規模:1kVA以下)**  
**制御動作点検**

ユニット	点検項目	標準 点検周期	作業条件	部品供給 保証期間 後対象外
1. UPS (1kVA以下)	(1) 外観点検	1 年	A	-
	(2) 表示灯の点灯状態確認	1 年	A	-
	(3) 設置環境の確認	1 年	A	-
	(4) 実負荷時の動作確認	1 年	A	●
	(5) ファンの動作確認	1 年	B	●
	(6) バッテリーの異常の有無確認	1 年	B	-

**特記**

- ・ ●の点検項目は、保守部品の供給保証期間の終了をもって、作業対象外とする。

作業条件	A. システムを停止せずに実施出来る点検 B. 一時的にシステム停止が必要な点検 C. システムを停止しなければならない点検 D. システムを停止しなければならない点検でかつ動作状況、 設置環境により作業内容が変わる可能性がある点検
------	--